

OZNACZENIA

- wentylacja nawiewna
- wentylacja wywiewna
- kanały czerpne
- kanały wyrzutowe
- wentylacja wyciągowa indywidualna
- zawory wentylacyjne - anemostaty talerzowe
- anemostaty z skrzynką rozprężną + przepustnicą
- kratki wywiewne od spodu kanału
- kratki nawiewne od frontu kanału
- przepustnice
- instalacja/cepla technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych z rur stalowych

Uwagi:
- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem istniejącym, skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach, skontaktować się z nadzorem autorskim.

Na etapie inwentaryzacji nie było możliwe przeprowadzenie dokładnych pomiarów elementów konstrukcyjnych dachu. W związku z powyższym:
- dokładny przebieg kanałów wentylacyjnych i wymaganą przestrzeń sprawdzić na budowie,
- wszelkie znaczące zmiany w przebiegu kanałów wentylacyjnych konsultować z nadzorem autorskim
- w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesunięcia kanałów instalacyjnych, pod warunkiem, że przesunięcie to nie spowoduje kolizji z innymi elementami wentylacji, innymi instalacjami oraz konstrukcją budynku.

O podziale realizacji na etapy wg oznaczonych linii granicznych decyduje Inwestor. Realizacja podziału na etapy możliwa tylko przy zachowaniu etapu nr 1 jako pierwszego i w ramach niego wbudowanie wszystkich docelowych urządzeń i kanałów do linii rozdziału etapów. Etapy 2 i 3 mogą być realizowane dowolnie po wykonaniu etapu 1, etap 4 wymaga realizacji wszystkich prac etapu 1,2,3.



BOGDANOWICZ CHMIELEWSKA ARCHITEKCI

ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.bocharchitekci.pl
pracownia@bocha.pl

projektował:
dr inż. Adam Krupiński
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 spec.: sanitarna b.o.

sprawdził:
mgr inż. Agnieszka Cichocka
upr. nr ZAP/0222/PWOS/10 spec.: sanitarna b.o.

inwestor:
GMINA LIPIANY
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

projekt:
REMONT DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM

Lipiany, ul. Józefa Bema 19; dz. nr 139/2 obręb 3 Lipiany

rysunek:
RZUT PRZYZIEMIA- WENTYLACJA MECHANICZNA

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
SANITARNA	PT	11.2022	207	1:50	-	S1B