

centrala obsługi okapu
Przepływ powietrza (1,205 kg/m³) 5 200 5 200 m³/h
Prędkość czołowa (jednostka) 2,11 2,11 m/s
Spręż dysp. 300 380 Pa
Filtr ePM1 60% (F7) ePM10 60% (M5)
Ciśnienie akustyczne z odl. 3 m 49 dB (A)
Projektowa temperatura zewnętrzna -16,0 °C
Nagrzewnica wodna 4 339 W ; 15,6/18,1°C
Obieg wodny 70,0/50,0 °C ; 0,04 kPa ; 3,16 l/min
1" / 1" Średnica króćców przyłącz.
Sprawność temperaturowa (mokra/EN 308) 87,7 / 81,7 %

N/W 4 centrala stojąca kuchnia
wydajność 1 400 1 475 m³/h
Spręż dysp. 250 250 Pa
3 837 W; 12,9 °C / 21,0 °C
nagrzewnica wodna

LEGENDA:

- układy wentylacji NW - nawiewnej
- układy wentylacji NW - wyciągowej
- układy wentylacji NW - czerpne
- układy wentylacji NW - wyrzutowe
- W1-16 oznaczenie numeru kształtki
- SK 3,35 m oraz rzędnej spodu kanału

BOGDANOWICZ CHMIELEWSKA ARCHITEKCI
ul. Legionów Dąbrowskiego 6/8
70-337 Szczecin
www.bocharchitekci.pl
pracownia@bocha.pl

inwestor:
GMINA LIPIANY
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

projektant:
dr inż. Adam Krupiński
upr. nr ZAP/0072/POOS/06 spec.: instalacyjna b.o.

sprawdzający:
mgr inż. Agnieszka Cichocka
upr. nr ZAP/0222/PWOS/10 spec. instalacyjna b.o.

nazwa i adres obiektu:
MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W LIPIANACH
Lipiany, ul. Józefa Bema 19; dz. nr 139/2 obręb 3 Lipiany

tytuł rysunku:
RZUT- WENTYLACJA MECHANICZNA

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
SANITARNA	PT	09.05.2024	207	1:50	-	IS.03