

UWAGI:
1. Otwory drzwiowe wymagają dostosowania do nowych ościeżnic- konieczne poszerzenia i podwyższanie nadproża do wymaganych wymiarów w świetle przejścia- nowe nadproża typu "L" z oparciem min 10cm z każdej strony
2. W zmywalni, pok. intendenta, szatni personelu- naprawa ścian, uzupełnienie ubytków w podłodze, malowanie i wszelkie dodatkowe prace- po wymianie ościeżnicy
3. Płytki podłogowe gresowe 60x60cm kolor szary- 102m2
4. Ściany do wysokości 2m- płytka ceramiczna biała 20x20cm- ok 180m2
- rozdzielnia- kuchnia- spiżarnia- obieralnia- pom. gosp.- wc- natryski - kredens
5. Malowane farbą zmywalną:- korytarz

OPRAWY	
A1	[redacted] LED COMPACT V2 2600 [redacted] E 21 IP66 840 / 1200X72X58MM
AW1	23HY-HWG00065DC[redacted] II LED - AP-2W-CW
A3	[redacted] LED COMPACT V2 6000[redacted] E 21 IP66 840 / 1200X72X58MM
A2	[redacted] LED COMPACT V2 4000 [redacted] E 21 IP66 840 / 1200X72X58MM
B	[redacted] LED 3000 PC E IP65 840
EW1	[redacted] LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S

Legenda osprzętu elektr.: osprzętu elektr.:

- – Gniazdo tablicowe 230V 16A IP67
- – gniazdo 2p+z
- – gniazdo 2p+z IP44
- MSW – MSW (miejscowa szyna wyrównawcza)
- – wypust ścienny YDY3x1,5mm
- – wypust YDY4x1,5mm
- – łącznik jednobiegunowy
- – łącznik świecznikowy
- – łącznik schodowy
- – łącznik jednobiegunowy IP44
- – wypust kablowy
- CR – czujnik ruchu
- – proj. rozdzielnica elektr. RG
- – miejscowa szyna wyrównawcza np. obo bettermann 5015073
- – połączenie spawane na dł. min. 10cm
- – uziom fundamentowy / płaskownik fe-zn25x4

BOGDANOWICZ CHMIELEWSKA ARCHITEKCI ul. Legionów Dąbrowskiego 6/8 70-337 Szczecin www.bocharchitekci.pl pracownia@bocha.pl			inwestor: GMINA LIPIANY Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany			
projektanci: mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11			nazwa i adres obiektu: MODERNIZACJA KUCHNI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W LIPIANACH Lipiany, ul. Józefa Bema 19; dz. nr 139/2 obręb 3 Lipiany			
			tytuł rysunku: **Kondygnacja 0 - IE**			
branża: **ELEKTRYCZNA**	faza projektu: PW	data: 09.05.2024	nr projektu: 207	skala: 1:50	wariant/zmiana: -	nr rysunku: **IE1**