

PRZEGRODY POZIOME:
(warstwy opisywane od góry)

STROPODACH (nachlenie połaci 12%):
- istniejąca blacha fałdowa T-35 do wymiany/zachowania -gr.3,5cm
- istniejące deskowanie, do konserwacji -gr.2,5cm
- istniejąca izolacja paroprzepuszczalna, do wymiany/uzupełnienia,
- istniejąca konstrukcja kratownicowa/ wiązar deskowy, do konserwacji i wzmocnienia wg. PT konstrukcji,
- istniejąca izolacja termiczna stropu nad parterem-do wymiany:
• wełna mineralna min. λ=0,04, w dolnym pasie kratownicy, na belkach stropu -gr.5cm
• wełna mineralna min. λ=0,04, , w dolnym pasie wiązara, pomiedzy belkami stropu -gr.20cm
- sufit podwieszany z płyt gk., na stelażu stalowym -gr.12,5mm

ETAPOWANIE INWESTYCJI:



UWAGI:

- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem istniejącym, skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach, skontaktować się z nadzorem autorskim.

Na etapie inwentaryzacji nie było możliwe przeprowadzenie dokładnych pomiarów elementów konstrukcyjnych dachu. W związku z powyższym:

- Dokładny przebieg kanałów wentylacyjnych sprawdzić na budowie.
- Wszelkie znaczące zmiany w przebiegu kanałów wentylacyjnych konsultować z nadzorem autorskim.
- W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesunięcia kanałów wentylacyjnych w obrębie max. 30cm, pod warunkiem, że przesunięcie to nie spowoduje kolizji z innymi elementami instalacji wentylacji, oraz innymi elementami budynku.
- W pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną nie może znajdować się wentylacja grawitacyjna. Należy zaślepić wszelkie nawiewniki znajdujące się w oknach i w ścianach pod oknami.
- Koordynację przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej i oświetlenia, należy przeprowadzić bezpośrednio na budowie. W razie watpliwości, skontaktować się z nadzorem autorskim.

Połać dachowa po zdemontowaniu kominów wentylacyjnych, należy uzupełnić o brakujące fragmenty:
- blachy trapezowej w korze szarym RAL 7005,
- deskowania,
- izolacji wysokoparoprzepuszczalnej.

Zakres połączenia istniejącej i projektowanej warstwy wierzchniej dachów budynku remontowanego oraz części budynku, przebudowanej w roku 2018: do szczelnego połączenia.

Montaż instalacji odgromowej polegał będzie na odtworzeniu istniejącej instalacji, zdemontowanej podczas docieplenia budynku, z niewielkimi zmianami.

W podbitce drewnianej okapu, a także w okładzinie ścian szczytowych dachu, należy wykonać otwory wentylacyjne, odprowadzające nadmiar pary wodnej z poddasza. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć siatką przeciw gryzoniom.

Na dolnej części wiązarów, dopuszcza się instalację podestów technicznych, ułatwiających poruszanie się w przestrzeni poddasza.

LEGENDA:

- K — Wywiewka kanalizacyjna- do zachowania i uzupełnienia o komin wentylacyjny dachowy.
- Komin wentylacyjny istniejący- do usunięcia.
- Okładzina drewniana, znajdująca się na ścianach szczytowych, w obrębie dachu.
- Podbitka drewniana okapu.
- Obróbka blacharska: pod rynnami, na ścianach zewnętrznych budynku.
- Obróbka blacharska: wykończenie krawędzi dachu przy szczytach.
- Rynna: Ø150mm.
- Rura spustowa: Ø120mm.

BOGDANOWICZ CHMIELEWSKA ARCHITEKCI
ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.bocharchitekci.pl
pracownia@bocha.pl

inwestor:
GMINA LIPIANY
Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

projektant:
mgr inż. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

opracował:
mgr inż. arch. Joanna Orłowska-Gramczyńska

projekt:
REMONT DACHU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
Lipiany, ul. Józefa Bema 19; dz. nr 139/2 obręb 3 Lipiany

rysunek:
RZUT DACHU

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	PT	11.2022	104	1:100	-	**A.3**