



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5



REGON 000290110
NIP 657-21-87-534
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl
szpital@morawica.com.pl

centrala (41) 36 41 399
Izba Przyjęć (41) 36 41 302
fax (41) 36 41 299

Morawica, dnia 23.04.2024 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust.1 ustawy PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Pawilonu D”, Nr postępowania EZZ-252 - 9/2024.

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej przekazuje odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułu o mocy 480Wp (104 szt dla uzysku mocy całkowitej 49,92kW)? Proponowany moduł posiada właściwości i parametry takie same bądź lepsze, niż te wskazane w projekcie z zaznaczeniem dopuszczenia wymiarów 1903x1134x30 i masie 24,2kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych modułów pod warunkiem, że posiadają wszystkie właściwości i parametry takie same lub lepsze niż te wskazane w projekcie. Moc instalacji nie może być znacząco mniejsza niż wykazana w projekcie /wyrażamy zgodę na 49,92 i informujemy, że jest to najniższa minimalna moc akceptowana przez zamawiającego/. Całkowita waga zastosowanych paneli wraz z konstrukcją wsporczą nie może być wyższa niż zakłada to projekt a wymiar dostosowany do ilości miejsca na dachu.

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/morawica> w dniu 23.04.2024 r.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych
Grzegorz Kaleta