



**SZKOŁA ASPIRANTÓW
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W POZNANIU**

61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

Poznań, dnia 6 października 2021 r.

ST.2370.7.4.2021

**Do Wszystkich
Uczestników Postępowania**

WYJAŚNIENIATRĘŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa Działu Gospodarki Żywnościowej w budynku C Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu II etap - dostawa i montaż wyposażenia kuchni” – nr ref. ST.2370.7.2021.

Zamawiający – Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje wyjaśnień treści Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącego opis przedmiotu zamówienia.

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy o treści:

„Prosimy o weryfikację opisu pieca w części 1 i 2. Tak jak sygnalizowaliśmy to w poprzednich postępowaniach nie występuje w sprzedaży piec o mocy max 17kw i pojemności 11xgn2/1 lub 22xgn1/1. Takie piece mają moc min. 30kw. O mocy max. 17kw występują tylko piece o pojemność GN 1/1.”

Zamawiający informuje, że według jego wiedzy, na rynku są dostępne piece konwekcyjne różnych producentów, spełniające wymogi w zakresie maksymalnej mocy pieca.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy treści SWZ.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. Wyjaśnienia SWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

KOMENDANT
z up.
st. bryg. mgr inż. **Mariusz Hulewicz**
(Z-ca Komendanta)