

Troszyn, dnia 13.02.2023 r.

UG.271.01.2023

**Wykonawcy**

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców Gminy Troczyn poprzez rozbudowę i przebudowę dróg gminnych, Części I: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Troczyn – etap I**, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Zamawiający: Gmina Troczyn, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w technologii betonu wałowanego w Części I zamówienia? Wyżej wspomniana technologia jest wskazana w Części II zamówienia. Nawierzchnia betonowa wbudowywana tą metodą charakteryzuje się szybszym przyrostem wytrzymałości, co skróci mieszkańcom czas oczekiwania na użytkowanie drogi.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy ścieralnej z betonu wałowanego. Informuje jednak, iż zmiana rodzaju nawierzchni nie powoduje jednak zmiany grubości projektowanych warstw konstrukcyjnych. Zaleca się by użyta mieszanka do wykonania warstwy ścieralnej wykonana została z zawartością cementu nie mniejszą niż 270kg/m<sup>3</sup>.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z up. WÓJTA  
mgr inż. Małgorzata Pióciennik  
Sekretarz Gminy