



**OZNACZENIA:**

- ZK Złącze kontrolne
- Zwody poziome niskie dFeZn fi 8mm
- Uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 25x4

**UWAGI:**

1. Uziom układać pod ławą fundamentową.
2. Stosować rury osłonowe na skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem terenu w instalację elektryczną, gazową.
3. Złącza kontrolne montować na wysokości 150cm od ziemi.
4. Połączenia w ziemi wykonywać wyłącznie jako spawane i zabezpieczone antykorozyjnie.

"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI" 28-366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59 arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974			Nr rysunku: 4
Skala: 1:100			
Obiekt:	SALA GIMNASTYCZNA GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2		Przedmiot rys.
Inwestor:	GMINA MAŁOGOSZCZ 28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A		INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT DACHU
Projektował: spec. inst. elektryczne	Imię i nazwisko <b>mgr inż. PAWEŁ MORUSIEWICZ</b>	Nr upr. bud. <b>SWK/0067/POOE/10</b>	Podpis
Sprawdził: spec. inst. elektryczne	inż. <b>TADEUSZ KONIECZNY</b>	<b>339/K/74</b>	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			Stadium: PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY
			Data: 08.2018