

OPRAWY PODSTAWOWE:

LK1	CRUISER LED 840 LOW UGR	
LK2	POWERLUG LED 740 AN	
LK3	RAYLUX custom LED 840 IP44	
LK4	RAYLUX custom LED 840 IP44	
LK5	RAYLUX custom LED 840 IP44	

OPRAWY AWARYJNE:

AW1	iTECH M5 nt	
AW2	iTECH M2 nt	
AW3	ONTEC S M C	
EW1	ONTEC S M	
EW2	ONTEC S M + S	
AW4	ONTEC S M + S	

OZNACZENIA:

- Gniazdo wtykowe podwójne p/t
- Gniazdo wtykowe podwójne p/t IP44
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik pojedynczy
- Wentylator zasilany z obwodu oświetlenia

UWAGI:

1. Instalację wykonać jako p/t z osprzętem IP20 w pomieszczeniach suchych i niezapylonych oraz szczelnym IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
2. Stosować przewody YDYp układane p/t. Minimalna grubość warstwy tynku na przewodzie 5mm.
3. We wszystkich obwodach stosować żyłę ochronną PE z izolacją w kolorze żółto-zielonym.
4. Wysokość montażu osprzętu od podłogi - łączniki 150cm, gniazda 30cm, gniazda w łazienkach, kotłowni, garażu 120cm, w kuchni 140cm
5. Podłączyć do uziemienia wszystkie metalowe dostępne elementy budynku (brodziki, wanny, kocioł, rury itp.) przewodem DY6mm2

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD: TN-S

"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI"
28–366 Małogoszcz, ul. Chęcińska 59
arch.stawski@gmail.com, kom. 508 339974

Nr rysunku: 3
Skala: 1:100

Obiekt: SALA GIMNASTYCZNA
GM. MAŁOGOSZCZ, KOZŁÓW, DZ. NR 196/2

Inwestor: GMINA MAŁOGOSZCZ
28-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A

Przedmiot rys.: **INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PODDASZA**

	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis
Projektował: spec.inst.elektryczne	*mgr inż.* *PAWEŁ MORUSIEWICZ*	SWK/0067/POOE/10	
Sprawdził: spec.inst.elektryczne	*inż.* *TADEUSZ KONIECZNY*	339/KI/74	

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stadium: PROJEKT ARCHITEKT.-BUDOWLANY

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Data: 08.2018