OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD: TN-S

Projektował(a):	mgr inż. Adam Sobik	Nr. upr. bud.	Podpis
Sprawdził(a):	mgr inż. Paweł Mosiądz	338/2014	
Egzemplarz:	mgr inż. Tadeusz Konieczny		
Branża:	ARCHITEKTURA - BUDOWLANY		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Data:	08.2018		

PRZEBUDOWA ALTERNATYWNE ZASILANIE ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Obiekt:	SALA GIMNASTYCZNA DM 0400002CZ 002/0W, DZ NR 1962/2
Inwestor:	GMINA MAŁOGOSZCZ 26-366 MAŁOGOSZCZ, UL. JASZOWSKIEGO 3A
Projektant:	"ARCHITEKT ZBIGNIEW STAWSKI" 26-366 Małogoszcz, ul. Cmentarna 39 arch.stawskizbigniew@onet.com, tel.kom. 508 339374

Przedmiot inw.		Nr. ewid.	Nr. arkusza
BUDYNKI EDUKACYJNE SZKOŁY PODSTAWOWE			2
Skala: 1:100			

OPRAWY PODSTAWOWE:

LK1	CRUISER LED 840 LOW UGR	AW1	ITECH MS nt	
LK2	POWERLUG LED 740 AN	AW2	ITECH MZ nt	
LK3	RAYLUX custom LED 840 IP44	AW3	ONTEC S M C	
LK4	RAYLUX custom LED 840 IP44	EW1	ONTEC S M	
LK5	RAYLUX custom LED 840 IP44	EW2	ONTEC S M + S	
		AW4	ONTEC S M + S	

OPRAWY AWARYJNE:

OZNACZENIA:

- Oprawa wyjście ewakuacyjne
- Oprawa wyjście ewakuacyjne piktogram
- Oprawa wyjście ewakuacyjne piktogram IP44
- Łącznik ściemniający
- Łącznik bezprzelotowy
- Łącznik schodowy
- Wentylator zasilany z obwodu oświetlenia
- Przycisk przyzwowy pneumatyczny typ P-PM1001
- Przycisk sygnalizacji pożarowej typ P-PM2002
- Buzzer sygnalizacji pożarowej z lampą podwójna typ PSR7200

UWAGI:

1. Instalacje wykonać jako pn. z osprzętem IP20 w pomieszczeniach suchych i wilgotnych oraz szczelnym IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
2. Sposoród przewody YDYp ułożone pn. bezpośrednio na ścianach i stropie w bruzdach. Minimalna grubość warstwy tynku na przewodzie 5mm.
3. We wszystkich obwodach stosować żyłę ochronną PE z izolacją w kolorze żółto-zielonym.
4. Wysokość montażu oprzętu od podłogi - łącznik 150cm, gniazda 30cm, gniazda w łazienkach, kotłowni, garażu 120cm, w kuchni 140cm
5. Podłączyć do uziemienia wszystkie metalowe dostępne elementy budynku (rurociągi, wanny, kaloryfery) przewodem YDY6mm2