

Alarm pożarowy II stopnia - sygnał z :
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka detekcyjna - 2 st.
- Centrala oddymiania

Alarm pożarowy II stopnia - wysterowania :
- Uruchomienie sygnalizacji
- Wysterowanie central oddymiania

UWAGI:

1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
2. WSZYSTKE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
4. WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALÓWKĄ, JEST NIEDOPUSZCZALNE
5. RELACJE POMIĘDZY PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKOŃCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY
6. WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
7. DOBÓR WSZYSTKICH URZĄDZEŃ NA DACHU WG PROJEKTÓW POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
8. DOKŁADNA LOKALIZACJA URZĄDZEŃ I INSTALACJI NA DACHU DO UZGODNIENIA NA BUDOWIE

LEGENDA

CSP centrala sygnalizacji pożaru

ręczny ostrzegacz pożarowy

wielosensorowa czujka pożarowa

wielosensorowa czujka pożarowa z sygnalizatorem

moduł pożarowy

VANELLUS | BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka
50-077 Wrocław,ul.Kazimierza Wlk.29a tel.71/3448217, biuro@vanellus.pl

Inwestor	Gmina Lubawka pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka
Obiekt	Ratusz pl.Wolności 1, 58-420 Lubawka Działka nr 295/1, 295/2 AM 4 ,obręb 0003 Lubawka-miasto
Temat	Przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce
Stadium	PROJ.WYK.

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. Wojciech Winczaszek	496/01/DUW		05.2017
Sprawdzający	inż. Andrzej Broniś	59/90/UW		05.2017

Branża: elektryczna

Skala: ---

Tytuł rys.: Schemat blokowy instalacji systemu SAP

Nr rysunku: TT-5