



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl

Świecie, 28 marca 2023 r.

PZD 241/04/2023

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej w miejscowości Gruczno**” na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1


Wymagania dla kruszywa do podbudowy niezwiązanej oparte są na starej normie a opis techniczny specyfikuje dodatkowe wymagania, w celu uściślenia zwracam się zapytaniem: czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa spełniające obecnie stosowane wymagania dla kruszyw WT-4 2010?.

Oddp. Zamawiający dopuszcza do stosowania ww. kruszywa.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji

Oddp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.


D Y R E K T O R
mgr inż. Adam Meller