

Zamawiający:

Gmina Gorzów Śląski
Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzów Śląski
IZP-IV.271.11.2022

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm, na roboty budowlane pn.

„Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzów Śląski”

Część 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach (dz. nr 467/31, 468/31, 470/31)”

Część 2 – „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Śląskim – ul. Piaskowa (dz. nr 2735)”

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„W Projekcie Budowlanym pkt 5.1 b, jako zwieńczenie studni betonowej przedstawiono zwężkę betonową oraz płytę pokrywową. Który element należy zastosować?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zwieńczenia studni kanalizacji sanitarnej lokowanych w drodze należy wykonać zwężkami betonowymi, zgodnie z opisem w projekcie budowlanym – pkt 5.1.b

Pytanie nr 2:

„W przedmiarze robót pkt 7 d.1.2 wpisano 265,3m sieci wodociągowej, natomiast w Projekcie Budowlanym zakres rzeczowy przedstawia 165,3m sieci. Prosimy o poprawienie Przedmiaru. ”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

W pozycji nr 7 przedmiaru robót (sieci wodociągowe – montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD, SDR17, PN10 o śr. 90x5,4 mm) błędnie wpisano ilość przedmiarową.

Prawidłowa wielkość przedmiarowa w poz. nr 7 wynosi 165,3 m



II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (w związku z wyjaśnieniem nr 2):

W pozycji nr 7 przedmiaru robót:

1.2 45231300-8 ROBOTY MONTA_OWE - SIEC WODOCIAGOWA

7 d.1.2

KNR-W 2-18

0109-03

Sieci wodociagowe - monta_ rurociągów z rur polietylenowych PEHD, SDR17, PN10 o sr.zewn.90x5,4 mm

m

265.30 m 265.300

RAZEM 265.300

Zastępuje się następującym:

1.2 45231300-8 ROBOTY MONTA_OWE - SIEC WODOCIAGOWA

7 d.1.2

KNR-W 2-18

0109-03

Sieci wodociagowe - monta_ rurociągów z rur polietylenowych PEHD, SDR17, PN10 o sr.zewn.90x5,4 mm

m

165.30 m 165.300

RAZEM 165.300

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

BURMISTRZ

/-/ Rafał Kotarski