



Poznań, dnia 12.04.2023 r.

Nr postępowania: 76/AZ/262/2023

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Wyjaśnienia treści SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w **trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji)**, na podstawie **art. 275 pkt 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), w przedmiocie: **Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie kampusu Kolegium Cieszkowskich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.**

Stosownie do treści art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, w związku z wnioskiem/ami o wyjaśnienie treści SWZ (złożonym/i przez Wykonawcę/ów), Zamawiający udziela poniżej stosownych wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy pieszo-jezdni/droga wewnętrzna.

Prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj kostki należy zastosować dla nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej typu "Bruk" grubości 8 cm koloru szarego.

Czy ma to być zwykła kostka Domino, Cegła, Starobruk, Akropol czy inna?

Odpowiedź:

Teren jest pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) dlatego należy zastosować kostki zaakceptowane przez MKZ:

w pierwszej kolejności preferowany przez MKZ: "BRUK EPOKA" - link:

<https://pozbruk.pl/produkt/bruk-epoka/>

<https://pozbruk.pl/produkt/bruk-poznanski-epoka/>

w drugiej kolejności: "BRUK POZNAŃSKI" - link: <https://pozbruk.pl/produkt/bruk-poznanski/>

w trzeciej kolejności: "BRUK" - link: <https://pozbruk.pl/produkt/bruk/>

Jest wybór z trzech rodzajów w zależności od dostępności materiału, tzn. kostki drugiego wyboru można zastosować gdy nie ma dostępności na rynku kostki pierwszego wyboru, a kostkę trzeciego wyboru można zastosować, gdy nie ma dostępności na rynku kostki pierwszego i drugiego wyboru. Nie można mieszać rodzajów kostki. Wybrany jeden typ należy się go trzymać konsekwentnie na całym terenie objętym inwestycją. Powyższe ustalenia dotyczą tych nawierzchni, które są opisane w projekcie na planie jako kostka typu "BRUK". Nawierzchnie mają być w kolorze szarym.

Wyjaśnienia Zamawiającego należy uwzględnić w treści składanych ofert.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/up_poznan

Z poważaniem

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
starszy specjalista
- Koordynator w Dziale Zamówień Publicznych
mgr Radosław Janowski