



**Urząd Miasta i Gminy Sobótka**  
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka  
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123  
www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

RIGKiP.271.6.2.2024RPZ

Sobótka, 05.04.2024 r.

Dotyczy: „**Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury.**”

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w dniu 04.04.2024r.

#### **Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:**

##### **Miejscowość Okulice:**

##### **1 Pytanie:**

Proszę o udostępnienie przedmiarów prac.

**Odpowiedź:** Wyceny należy dokonać na podstawie SWZ oraz załączników do SWZ.

##### **2 Pytanie:**

Czy Zamawiający potwierdza, że w trakcie trwania gwarancji Wykonawca ma ponosić koszty serwisowania urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź:** Tak

##### **3 Pytanie:**

Proszę o zmianę klasy drewna więźarów dachowych z C27 na typowe drewno stosowane w tego typu konstrukcjach czyli C24.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Należy użyć materiałów zgodnych z projektem.



**Urząd Miasta i Gminy Sobótka**  
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka  
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123  
www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

#### **4 Pytanie:**

Czy zamiast zbiorników wylewanych na budowie na deszczówkę i ścieki sanitarne, będzie można zastosować zbiorniki prefabrykowane ?

**Odpowiedź:** Tak

**5 Pytanie :** Z jakiej kostki należy wykonać nawierzchnie utwardzone z betonowej czy granitowej ?

**Odpowiedź:** Kostka betonowa, bezfazowa.

#### **Miejscowość Żeruszycze**

**6 Pytanie:** Proszę o przekazanie przykładowych rysunków wraz z wymiarami projektowanych kontenerów.

**Odpowiedź:** Przykładowe rysunki znajdują się w załączniku pn. „kontener + wc”. Wymiary kontenerów 2,4 x 6,0 m z dopuszczeniem różnicy rozmiarów nie większej niż 5%.

**7 Pytanie:** Proszę o przekazanie rysunku PZT z zaznaczeniem miejsca montażu kontenerów.

**Odpowiedź:** Miejsce montażu kontenerów zostało oznaczone w załączniku pn. „Orientacyjna lokalizacja kontenerów Żeruszycze”.

#### **Miejscowość Stary Zamek**

**8 Pytanie:** Proszę o udostępnienie przedmiarów prac.

**Odpowiedź:** Wyceny należy dokonać na podstawie SWZ oraz załączników do SWZ.

**9 Pytanie:** Czy Zamawiający potwierdza, że w trakcie trwania gwarancji Wykonawca ma ponosić koszty serwisowania urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych.

**Odpowiedź:** Tak



## Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1 55-050 Sobótka

tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123

www.sobotka.pl e-mail: [urząd@sobotka.pl](mailto:urząd@sobotka.pl)

---

**10 Pytanie:** Proszę o zmianę klasy drewna więźarów dachowych z C27 na typowe drewno stosowane w tego typu konstrukcjach czyli C24.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Należy wykonać zgodnie z projektem.

**11 Pytanie :** Czy zamiast zbiorników wylewanych na budowie na deszczówkę i ścieki sanitarne, będzie można zastosować zbiorniki prefabrykowane ?

**Odpowiedź:** Tak

**12 Pytanie:** W związku z obszerną dokumentacją, licznymi pytaniami oraz brakiem przedmiarów prac, co w znaczny sposób wydłuża okres przygotowania oferty, proszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia: 18.04.2024r.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.