



GMINA STARA KAMIENICA
ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
tel./fax. 75 75 14 337
e-mail – starakamienica@starakamienica.pl
http – www.starakamienica.pl



POLSKI
ŁAD



BGK
BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

PYTANIA I ODPOWIEDZI (1)

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ulicach Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w miejscowości Wojcieszycie

Pytanie:

Prosimy o udostępnienie badań geologicznych terenu inwestycji.

Odpowiedź:

W załączeniu badania geologiczne.

Zgodnie z dokumentacją projektową analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia stopnia złożoności warunków gruntowo-wodnych jako **prostych** (według normy PN-B-02479 Dokumentowanie geotechniczne). Rodzaj i głębokość posadowienia projektowanych obiektów pozwala ustalić I **kategorię geotechniczną**.

Pytanie:

W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a dokumentacją prosimy o określenie grubości podbudowy tłuczniowej.

Odpowiedź:

Grubość podbudowy tłuczniowej należy przyjąć zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

Stara Kamienica, 24.04.2023r.