



Urząd Miasta i Gminy Sobótka
ul. Rynek 1 55-050 Sobótka
tel. (071) 31 62 043 do 045, fax. (071) 31 62 123
www.sobotka.pl e-mail: urząd@sobotka.pl

RIGKiP.271.4.4.2023.RPZ

Sobótka, dnia 17.03.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka” – drugie postępowanie

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający czyli Gmina Sobótka informuje o złożeniu przez uczestników postępowania wniosków o wyjaśnienie zapisów oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), złożonych w dniu 16.03.2023 r.

Treść zapytań i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

„Proszę o wyjaśnienie czy zgodnie z uwagą SWZ strona 9 pt.(a) nie wykonujemy chodnika z kostki polbruk pow. 1335 m² to co z obrzeżami, krawężnikiem 1810 mb oraz zjazdami 916 m²?”.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią SWZ Wykonawca w toku wykonywania robót budowlanych zobowiązany będzie, w miejscu planowanego chodnika, do wykonania utwardzonego pobocza o szerokości 1,5 m i warstwach 15 cm z kruszywa granitowego frakcji 0-31,5 mm i 3 cm kruszywa granitowego frakcji 2-8 mm wraz z zagęszczeniem pobocza do wskaźnika $I_s=1,0$. W związku z powyższym nie jest konieczne wykonanie obrzeży betonowych (stanowiących zamknięcie chodnika) oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej, jednak elementami niezbędnymi do wykonania są krawężniki betonowe i zjazdy na posesje. Ponadto zgodnie z treścią SWZ, na etapie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić zaprojektowanie chodnika, w zakresie tożsamym z PFU.

Z UP BURMISTRZA

mgr Violetta Gaworczyk
Sekretarz Miasta i Gminy