

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP4.26.02.11.2023.PD

Kartuzy, dnia 16.11.2023 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Remont chodników w ciągu dróg powiatowych. Zadanie nr 1: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1900G w miejscowości Leżno. Zadanie nr 2: Remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1907G i 1908G w miejscowości Staniszewo i Sianowo.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Humusowanie należy wykonać zgodnie z przedmiarem tj.6cm czy zgodnie z OPZ tj.10cm?

Odpowiedź nr 1:

Humusowanie gr. 10 cm.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr1. Według konstrukcji chodnika koryto powinno być na głębokość 17cm?

Odpowiedź nr 2:

Koryto pod chodnik zgodnie z przedmiarem 10 cm.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 2. Proszę o potwierdzenie, iż studnie kablowe należy tylko wyregulować (bez wymiany na nową).

Odpowiedź nr 3:

Studnie kablowe tylko do regulacji bez wymiany.

Pytanie nr 4:

Materiały z rozbiórki zadania nr 1 oraz zadania nr 2 należy zutylizować?

Odpowiedź nr 4:

Materiały z rozbiórki do utylizacji przez Wykonawcę.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**