

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w KARTUZACH**

**83-300 KARTUZY,
tel.: 58 681-07-15/16**

e-mail: sekretariat@zdpk.pl

**ul. Gdańska 26
fax: 58 681-15-22**

ZDP.4.2201.34.2022.BK

Kartuzy, dnia 01.08.2022 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE W RAMACH PROWADZONEGO
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego**. Nr postępowania ZDP.4.2201.34.2022.BK

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że pobocza mają być wykonane z mieszanki kruszyw naturalnych a nie z kruszyw łamanych?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający potwierdza, że pobocza mają być wykonane z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5.

**Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach
Andrzej Puzdrowski**