



Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-261/10/2023

Łódź, dnia 06.10.2023 r.

Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym „Wymiana nawierzchni oraz wymiana ogrodzenia na terenie siedziby WSRM w Łodzi zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Wareckiej 2”

Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ. W związku z powyższym Zamawiający odpowiada i wyjaśnia.

Pytanie 1

Proszę o określenie wysokości wymaganego panelu ogrodzeniowego oraz rodzaju określenie czy panele mają być ocynkowane czy malowane. Jeżeli malowane proszę o określenie koloru wg palety RAL.

Panel ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze grafit RAL 7024, wysokość 175 cm.

Pytanie 2

Proszę o określenie wymiarów profili słupów ogrodzeniowych oraz rodzaju pokrycia antykorozyjnego.

Słupek , 60x40 mm gr. ścianki min. 1.5 mm, długość min 2800 mm, ocynkowany malowany proszkowo w kolorze jak panel wraz z systemowymi łącznikami betonowymi.

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie "panele z podbudową z płyt" . Czy Zamawiający ma na myśli zastosowanie podmurówki prefabrykowanej ? Jeżeli tak to jaka wysokość.

Elementy prefabrykowane, wys. - 25 cm.

Pytanie 4

Proszę o określenie rodzaju ogrodzenia do rozbiórki.

Do rozbiórki ogrodzenie stalowe ramka z ceownika, wypełnienie z siatki ogrodzeniowej - ogrodzenie osadzone na fundamencie betonowym.

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.

Dyrektor Naczelny WSRM w Łodzi
Krzysztof Janecki
/dokument podpisany elektronicznie/

adres do korespondencji
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141
e-mail: sekretariat@wsrm.lodz.pl
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP