



**Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim**

Gorzów Wlkp. 14.07.2020 r.

Wydział Produkcji Wody

Zgoda na optymalizację pułki platformy zakupowej 11.07.2020

Zarząd Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Wydział Produkcji Wody **zwraca** się z prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie przeglądu technicznego niżej wymienionych dmuchaw powietrza:

- dmuchawa wyporowa ROOTS'A „Robox Evolution” ES 45/2P – 3 sztuki, zainstalowane: 1 szt. na SUW Siedlice (Gorzów Wlkp. ul. Żytnia), 1 szt. na SUW Kłodawa (Kłodawa ul. Gorzowska) oraz 1 szt. na SUW Centralny (Gorzów Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich)
- dmuchawa firmy SPOMAX S.A. typ OD 113-29-01-1-N, KTJP 32 – 2 sztuki, zainstalowane na SUW Siedlice (Gorzów Wlkp. ul. Żytnia)

Dmuchawy zainstalowane na obiektach Wydziału Produkcji Wody PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. służą do płukania filtrów powietrzem. Prawidłowa, bezawaryjna praca dmuchaw powietrza ma istotne znaczenie w procesie uzdatniania wody. Ostatni przegląd techniczny dmuchaw był wykonany w listopadzie 2018r.

Jednocześnie informujemy, że wyłonienie Wykonawcy przeglądu technicznego w/w dmuchaw powietrza realizowane będzie na Platformie Zakupowej Open Nexus.

Wartość szacunkową zadania określono na podstawie otrzymanych ofert handlowych i wynosi **6 844,95 zł netto**, wartość zadania w EURO wynosi **1 603,29 netto**.

Mistrz
Wydziału Produkcji Wody
(Graś)
mgr Adam Graś

KIEROWNIK
Wydziału Produkcji Wody
(Markiewicz)
mgr Dariusz Markiewicz