



Dyrektor

dr n. med.
Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

SEKRETARIAT
fax: (32) 370 45 22
sekretariat@szpital.zabrze.pl

BIURO OBSŁUGI PACJENTA
tel.: (32) 370 45 31
tel.: (32) 370 45 07

www.szpital.zabrze.pl

Znak sprawy: ZP/58/TP2/2022

Zabrze, 27.12.2022r.

**ODPOWIEDŹ nr 2
na zapytania w sprawie SWZ**

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) **w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:**

**PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W BUDYNKU NR 4A W SYSTEMIE
„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”**

Zamawiający udziela wyjaśnień zgodnie z **art. 284 ust. 2** ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

Pytanie nr 1

W odpowiedzi na pyt. 141 "Zamawiający nie przewiduje lokalizacji części central w innym pomieszczeniu" niż wentylatornia. Oferent zaznaczył w pytaniu, że wydaje się niemożliwe zlokalizowanie w tym pomieszczeniu wszystkich central wentylacyjnych. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że we wskazanym pomieszczeniu nie ma fizycznej możliwości zmieścić wszystkich central wentylacyjnych. Nawet zakładając optymalizację ilości układów wentylacyjnych. Bardzo prosimy o wskazanie innego pomieszczenia, które będzie można przeznaczyć na maszynownię. Bez tej informacji wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z PFU jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeżeli nie będzie miejsca na lokalizację wszystkich central wentylacyjnych wentylatornię należy powiększyć o przestrzeń strychową na lewo od wejścia do wentylatorni pamiętając o zabezpieczeniu przeciwpożarowym ścian i stropu do odporności EI60.

Zamawiający

**z up. DYREKTORA
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Adam Strzyżewski**