



UWAGI:
Zbrojenie góra i dół, siatka o oczkach 25x25cm, stal Ø10
Beton C16/20 (B20) o wodoszczelności W4
Stal zbrojeniowa A- IIIN(Bst500)
Beton płyty układać na warstwie o grubości 5cm z betonu C8/10 (B10)
Objętość betonu: B20 1.8m³
B10 0.6m³

Poz.	Stal # A-IIIN	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m) A-IIIN # 10
			w elemencie	elementów	ogółem	
1	10	3810	26	1	26	99,06
2	10	3060	32	1	32	97,92
Długość wg średnic (m)						196,98
Masa 1 m pręta (kg/m)						0,62
Masa łączna wg średnic (kg)						121,54
Masa łączna wg gatunku stali (kg)						121,54
Ogółem (kg)						121,54

mxl4

MXL4 Sp. z o.o
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 43 64
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

PRZEDMIOT OPRACOWANIA	
Gmina Kamień Pomorski ul. Stary rynek 1, Kamień Pomorski	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	
BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WE WRZOSOWIE DZ. NR 252/49 OBRĘB WRZOSOWO	
BRANZA	
KONSTRUKCJA	
PROJEKTOWAŁ	PODPIS
mgr. inż. Henryk Demkowicz	
upr. Nr 160/SZ/91	
SPRAWDZIŁ	PODPIS
mgr. inż. Mirosław Skup	
upr. Nr 62/87/GW	
KREŚLIŁ	PODPIS
STADIUM PROJEKTU DATA	
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY III.2022	
TYTUŁ RYSUNKU	
KONSTRUKCJA PŁYTY BIOFILTRA	
NR RYSUNKU	SKALA
K-09	1:25