

Zduny, 17.03.2023 roku

**Gmina Zduny**  
**Rynek 2**  
**63-760 Zduny**

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 15 marca 2023 roku, dotyczące postępowania nr **GK.271.6.2023** pn. **Budowa skateparku wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny**

Pytanie nr 1

Odpowiedź czy przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja nowozakładanych trawników; jeśli tak to prosimy o podanie rodzaju częstotliwości zabiegów pielęgnacyjnych, okresu jej trwania a w przypadku podlewania kto ponosiłby koszt zużytej wody. Zamawiający czy Wykonawca.

**Odpowiedź: W zakresie przedmiotu zamówienia nie ma pielęgnacji nowozakładanych trawników.**

Pytanie nr 2

Wyjaśnienie jaką grubość humusu należy przyjąć do wyceny pod nowoprojektowane trawniki: 5 cm jak podaje przedmiar czy 15 cm jak podaje specyfikacja techniczna.

**Odpowiedź: Należy przyjąć grubość 5 cm zgodnie z przedmiarem.**

Pytanie nr 3

Prosimy o podanie specyfikacji wykonania nawierzchni z kostki (rodzaje i grubość podbudowy, wysokość i kolor kostki, wymiary obrzeża itp.)

**Odpowiedź: Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm wykonana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4cm lub podsypce z gysu 2/8mm o gr. 4cm. Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o gr. 30cm, obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej z oporem.**

Pytanie nr 4

Odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie 20 cm podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm (zagęszczona do  $I_s=0,98$ ) w celu utwardzenia terenu pod minirampą; nadmienić należy, że rozwiązanie to w porównaniu z wykonaniem nawierzchni z kostki znacząco ograniczy koszt wykonania inwestycji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania. Nawierzchnię pod minirampę należy wykonać z kostki. Takie rozwiązanie zapewnia odpowiednią równość podłoża niezbędną do zamontowania urządzenia oraz poprawia komfort użytkowania.**

Pytanie nr 5

Odpowiedź czy Zamawiający bezwzględnie wymagać będzie krawężnika gumowego, czy dopuści zastosowanie obrzeża betonowego z nakładką gumową; nadmienić należy, iż rozwiązanie to obniży koszt inwestycji.

**Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z projektem.**

Pytanie nr 6

Odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie krawężnika gumowego o wymiarach 6x20x100 cm – zaprojektowany krawężnik 5x20 cm nie występuje w sprzedaży.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężnika gumowego o szerokości 6 cm.**

Pytanie nr 7

Odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie drewna klejonego (kantówkę 100x100mm), z uwagi na fakt, iż producent zaprojektowanych urządzeń wycofał się z produkcji urządzeń zabawowych wykonanych z drewna bezrdzeniowego fi 120 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę z drewna bezrdzeniowego na drewno klejone.**

Pytanie nr 8

Odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie drewna bezrdzeniowego fi 100mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych, jeżeli wybrane urządzenia będą posiadały wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia.**

Z poważaniem  
Z up. Burmistrza Zdun  
Kierownik Wydziału Gospodarki,  
Rolnictwa i Rozwoju  
/-/ mgr Miłosz Zwierzyk  
/kwalifikowany podpis elektroniczny/