



Nazwa	Zasilanie z ZKB	Ochronnik B+C	Kontrola obecności faz	1 Oświetlenie	2 Oświetlenie	3 Oświetlenie	4 Oświetlenie	5 Oświetlenie	6 Oświetlenie	7 Ośw. zewn.	AW EW	8 Gniazda	9 Gniazda	10 Gniazda	11 Gniazda	12 Gniazda	13 Gniazda	14 Gniazda	15 Gniazda	16 Gniazda	Rezerwa	17 Gniazda	18 Gniazda	19 Gniazda	20 Gniazda	21 Gn. DATA	22 Gn. DATA	23 Gn. DATA	24 Gn. DATA	25 Gn. DATA	26 Gn. DATA	27 Gn. DATA	28 Kurtyna	29 Pompa ciepła	30 Winda	31 AG Biblioteka	32 Jedn. wewn.	33 CNW2	CNW2 Nagrzewnica	34 CNW2 AG	Szafa Rack	PV
Napięcie [V]	400	400	-	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	400	400	400	400	230	400	230	230	400	
Moc zainstalowana Pi [kW]	71.08	-	-	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.30	0.60	0.30	0.30	1.80	1.20	0.90	1.50	0.30	-	0.30	0.60	0.30	0.30	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	15.00	12.50	6.00	7.60	0.18	1.50	9.00	2.60	0.30	0.00
Moc obciążenia Po [kW]	48.59	-	-	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.27	0.54	0.27	0.27	1.62	1.08	0.81	1.35	0.27	-	0.27	0.54	0.27	0.27	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	15.00	12.50	6.00	7.60	0.18	1.50	9.00	2.60	0.27	0.00	
Prąd Io [A]	73.8	-	-	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	1.2	2.5	1.2	1.2	7.4	4.9	3.7	6.2	1.2	-	1.2	2.5	1.2	1.2	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	22.8	19.0	9.1	11.5	0.8	2.3	13.7	11.9	1.2	0.0	
Typ przewodu	N2XH-J 5x35	-	-	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 3x1.5	N2XH-J 4x1.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	-	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x16	N2XH-J 5x4	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 5x2.5	N2XH-J 5x4	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 3x2.5	N2XH-J 5x10	

Usługi Projektowe Anna Krysztofiak
ul. Okrężna 38/36, 87-800 Włocławek
tel. 602250085, e-mail: drak@interia.pl

Stadium:	Projekt techniczny		
Objekt:	Budowa Klubu Malucha oraz Biblioteki Gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą		
Adres inwestycji:	Boniewo, gmina Boniewo Jednostka ewidencyjna : Boniewo Obręb :0009 Boniewo Działki nr: 256, 257/1, 257/2		
Inwestor:	Gmina Boniewo ul. Szkolna 3 87-851 Boniewo		
Tytuł rys:	Schemat TR2		
Opracował:	inż. Robert Szafranski upr. nr E/1166/116/20 D/516/116/20		
Projektował:	inż. Jarosław Szczepny upr. nr WBPP-AN-3386-S/46/81Wk		
Sprawdził:	inż. Roman Pietrzak upr. nr UAN-N-V/147/TO/84		
Data: 20.11.2023 r.	Skala: -----	Rys. nr	E12