

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
gazownia.bytom@psgaz.pl

WODKAN-PROJEKT
ul. Patriotów 7B/1
41-200 Sosnowiec

Wasz znak: 09-PW-123-19
Nasz znak: PSG-ZA 0156.763.150.
[2585-160066230].19

Bytom: 16.09.2019 r.

dot.: „Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wod.-kan. w rejonie ul. Nankera 194 i Krupy w rejonie budynków 9-15 w Piekarach Śląskich”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczony podkład mapowy naniesiono orientacyjnie istniejącą sieć gazową niskiego ciśnienia w technologii stalowej i PE oraz nieczynne gazociągi stalowe.

Projektowany wodociąg oraz jego przyłącza krzyżują się w 7 miejscach z czynnymi gazociągami Dz160 PE, Dz110 PE (łącznie 4 razy) i z przyłączami gazowymi Dz63 PE (3 razy). Projektowana sieć kanalizacji oraz przyłącza kanalizacji krzyżują się z czynnym gazociągiem Dz160 PE (łącznie 1 raz) i z przyłączami gazowymi Dz63 PE (8 razy).

W w/w miejscach skrzyżowań należy zachować normatywną odległość pionową min. 0,2m (przewód wodociągowy i kanalizacyjny układany pod gazociągiem). W przypadku nie zachowania normatywnej odległości miejsca te zabezpieczyć przy użyciu rur ochronnych. W przypadku zabezpieczania gazociągu (polietylenową rurą ochronną spawaną wzdłużnie) – odpowiedni projekt przedłożyć do uzgodnienia w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zabrze. Należy zachować także odległość poziomą min. 0,5m między zewnętrzną ścianką gazociągu lub przyłącza, a zewnętrzną ścianką wodociągu. W miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń zachować szczególną ostrożność i prace w obrębie gazociągów wykonywać ręcznie bez użycia sprzętów mechanicznych.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągu należy uwzględnić następujące odległości

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

-verte-

Ponadto od osi gazociągu należy zachować odległość bezpieczną, w której nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew, tworzyć nawierzchni nierozbieralnych oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić jego trwałości. Urządzenie parkingów nad gazociągami dopuszcza się wyłącznie za zgodą Gazowni w Bytomiu.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bytomiu
Anna Urbańska

Załączniki :

- plan syt. z nan. siecią gazową – 1

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /2xA4/