

Sierpc, dnia 02.09.2021r.

Zamawiający:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
09-200 Sierpc
tel./fax (024) 275-28-83, 275-58-20
regon 007010881
NIP 776-000-48-23
Adres strony internetowej <http://www.mwmskansen.pl>
Adres profilu nabywcy: <https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen>
e-mail: skansen@mwmskansen.pl

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
niniejszego zamówienia**

WYJAŚNIENIE

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na zadanie pn. **"Modernizacja i adaptacja na cele kulturalno – edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu" realizowanego w ramach projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu - Znak sprawy : DzAI 281/03/21.**

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00158954/01 z dnia 24.08.2021r.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. . Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż wniesiono wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Treść wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego zestawiono poniżej.

Treść Wniosku 2

Bardzo proszę o dodatkowe informacje odnośnie poszukiwanego urządzenia (windy):

- 1) jaki napęd urządzenia przyjąć do wyceny: elektryczny (bez maszynowni), czy hydrauliczny (z maszynownią poza szybem: w osobnym pomieszczeniu lub w szafie prefabrykowanej)?
- 2) czy szerokość wewnętrzną szybu będzie można powiększyć do standardowego 1650 mm (projektowane 1600 mm)?
- 3) czy któreś z drzwi szybowych miałyby mieć odporność ogniową? Jeżeli tak, to które?
- 4) jakie wykonanie kabiny i drzwi przyjąć do wyceny? Czy byłyby to materiały standardowe (laminat/stal malowana proszkowo), czy np. stal nierdzewna, bądź inne wykonanie?

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 2:

Ad 1) Do wyceny należy przyjąć windę z napędem elektrycznym (bez maszynowni)

Ad 2) Zamawiający dopuszcza możliwość powiększenia szybu windowego do 1650 mm. W takim przypadku Wykonawca przedstawi do akceptacji na etapie realizacji rozwiązanie zamienne.

Ad 3) Drzwi szybowe bez odporności ogniowej.

Ad 4) Do wyceny należy przyjąć wyższy standard wykończenia, np. stal nierdzewna, szkło. Zgodnie z opisem technicznym propozycję wykonania wnętrza kabiny przedstawić w min 3 wersjach Inwestorowi do akceptacji.

Kabina dźwigu osobowego jest dostępna dla osób niepełnosprawnych, zatem powinna mieć szerokość co najmniej 1,1 m i długość 1,4 m, poręczę na wysokości 0,9 m oraz tablicę przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

Ponadto kabinę wyposażyc w lustro na tylnej ścianie, umożliwiające użytkownikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim obserwowanie przeszkód znajdujących się za nim (np. podczas wyjeżdżania z kabiny tyłem).

Pokrycie podłogi kabiny antypoślizgowe zapobiegające upadkom.

Treść Wniosku 3

Czy Zamawiający uzna poświadczenie należytego wykonania robót budowlanych obejmujące roboty w branży budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej o wartości brutto większej niż 1 500 000 zł budynku znajdującego się na liście Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków?

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 3:

Zgodnie z pkt 17.1.1 SWZ zamawiający żąda aby Wykonawca wykazała się iż „posiada doświadczenie w zakresie wykonania robót budowlanych, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną (umowę), która zawierała w swoim zakresie roboty dot. remontu, modernizacji i/lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum, będącego instytucją kultury, obejmujące roboty w branży budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 zł;”
W związku z powyższym budynek znajdujący się na liście Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków nie spełnia powyższego wymogu.

Treść Wniosku 4

Czy Zamawiający dysponuje wersjami ATH. kosztorysów? Jeżeli tak, proszę o udostępnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na wniosek 4:

Zamawiający nie udostępnia kosztorysów.

Wyjaśnienie SWZ zawarte w niniejszym piśmie:

- stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia,
- zostało zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/mwmskansen>.

Powyzsze wyjaśnienie SWZ w żaden sposób nie zmienia dotychczasowej treści SWZ. W tym stanie rzeczy Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.