

Kamienna Góra, dnia 17.05.2023 r.

**Gmina Kamienna Góra**  
**Al. Wojska Polskiego 10**  
**58-400 Kamienna Góra**  
**NIP 614-01-02-873**

dotyczy postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:  
**"Dostawa i montaż dwóch platform krzywoliniowych oraz jednej prostoliniowej - dostosowanie obiektu Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach oraz Krzeszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Dostępna Szkoła"**".

Zamawiający - Gmina Kamienna Góra, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „Ustawą” informuje, że w dniu 15 maja 2023 r. do Zamawiającego wpłynęła korespondencja, przekazana drogą elektroniczną, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu i zamawiający udziela stosownych wyjaśnień:

**Treść wniosku - zapytania:**

*Dzień dobry, poproszę o udzielenie odpowiedzi do postępowania.*

- 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie platform o rozmiarze innym niż wskazane w postępowaniu, np . 750 x 850 lub 800 x 900 cm? Wymiar wskazany w postępowaniu sugeruje wybór konkretnego dostawcy/producenta.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie platformy oraz torowiska na kolor RAL 7035 -podobny do RAL 9018?*
- 3. Co oznacza zapis "wypełnienie:aluminium" w tabeli z danymi do platformy w Krzeszowie dotyczący Koloru przewodnic? Czy szyna w tym przypadku ma być wykonana z aluminium?*
- 4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie platform o mocy innej niż wskazane w postępowaniu, np 0,5 kW? Moc wskazana w postępowaniu sugeruje wybór konkretnego dostawcy/producenta.*
- 5. Po czyjej stronie leży dostarczenie protokołu budowlanego potwierdzającego nośność schodów oraz dostarczenie protokołów z pomiarów elektrycznych?*
- 6. Czy na schodach na których mają być zamontowane platformy znajduje się balustrada schodowa? Czy Zamawiający dopuszcza w razie potrzeby usunięcie istniejącej balustrady i odtworzenie jej poprzez stworzenie balustrady ze słupków samonośnych i wypełnień przestrzeni pomiędzy nimi wykonanych z profili stalowych?*
- 7. Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcia biegów schodowych na których zamontowane maja być platformy?*
- 8. Po czyjej stronie leży konserwacja urządzeń zgodnie z przepisami UDT?*
- 9. Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert o kilka dni, ze względu na czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ad.1) Dopuszcza się zastosowanie platformy o wymiarach innych niż opisane w projekcie wykonawczym. Inna niż opisana w projekcie platforma musi jednak zmieścić się w wymiarach istniejących klatek schodowych. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania wymiarów klatek schodowych oraz proponowanej platformy i jej montażu. Zamawiający zwraca uwagę, że musi zostać zachowana powierzchnia manewrowania wózkiem o min. powierzchni 150x150 cm.

Ad.2) Dopuszczamy malowanie platformy i torowiska w kolorze RAL 7035

ad.3) Omyłkowo ten parametr został wpisany w tabelę. Prowadnica może być zarówno stalowa jak i aluminiowa.

Ad.4) Moc urządzenia może być inna niż podana w projekcie - ale nie może to mieć istotnego wpływu na parametry jezdne platformy.

Ad.5 ) Protokół z nośności schodów zostanie podpisany przez projektanta przygotowującego dokumentację mgr inż. Grzegorza Potońca . Protokół z pomiarów elektrycznych dostarczyć ma wykonawca robót.

Ad.6) Na rysunku została wrysowana istniejąca balustrada schodowa. Dopuszcza się demontaż istniejącej balustrady i montaż nowej połączonej ze słupkami nośnymi platformy. Balustrada ta musi spełniać wymogi określone przepisami (RMI WTB) i mieć wysokość 110 cm mierzoną od górnej krawędzi stopnia do górnej krawędzi pochwyty, na początku stopnia. Dopuszczalne jest także wykonanie balustrady o wysokości powyżej 110 cm, pod warunkiem zapewnienia dodatkowych poręczy na dwóch wysokościach - 75 i 90 cm (uwaga dodatkowe poręcze nie mogą zawężyć szerokości klatki schodowej poniżej 120 cm!). Wypełnienie balustrady może mieć różną formę ważne, aby zgodnie z przepisami, prześwity pomiędzy elementami nie były większe niż 12 cm.

Ad.7) Zdjęcia ze szkół w załączeniu.

Ad.8) Konserwacja urządzeń zostanie zlecona przez dyrektora szkoły - zgodnie z zaleceniami producenta platformy.

Ad.9) Zamawiający, mając na uwadze zasadę przejrzystości prowadzonego postępowania oraz równy dostęp potencjalnych Wykonawców do udzielonych wyjaśnień - modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, i umożliwienie potencjalnym Wykonawcom, jak najlepsze przygotowanie ofert, ustala nowy termin składania ofert do dnia **24 maja 2023 roku do godziny 09:50 (otwarcie ofert o godzinie 10:00)**

**W związku z powyższym ulega również zmianie okres związania ofertą do dnia 23.06.2023 r.**

*Z-ca Wójta Gminy  
/-/ mgr Małgorzata Buszkiewicz*