

Gołańcz, dnia 2022-02-07

Znak sprawy: ZP.271.1.2022

**Wszyscy uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
opublikowanego w Biuletynie Zamówień  
Publicznych nr 2022/BZP 00029377/01  
z dnia 2022-01-21**

**ZAWIADOMIENIE Nr 4**

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania - [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/golancz>

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa ścieżki rowerowej Gołańcz – Margonin, III etap** opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr **2022/BZP 00029377/01 z dnia 2022-01-21**.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek dotyczący treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1:**

*Proszę o wyjaśnienie jakie należy zastosować bariery U 11 a. Przedmiar dołączony wskazuje barierę mostowo - szczelinkową, natomiast opis techniczny wskazuje wbudowanie barier rurowych ochronnych U-11a (szczelinowych) łączonych na śruby. Różnica cenowa między barierą mostową z płaskownika a standardową rurową U 11 a jest bardzo duża. Brak prawidłowo określonej bariery może uniemożliwić rzetelną wycenę.*

**Odpowiedź:**

Należy zastosować barierę drogową rurową U11a szczelinkową łączoną na śruby.  
Poniżej zdjęcie poglądowe.

