39

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRF1
WYMIARY WxSzxGł: 1675x1080x480 mm
PARAMETRY ZASILANIA: N3/400V/50Hz
MASA: 221 kg /R410A
montaż min 0,4 m nad poziomem terenu

Jednostki zew.
systemu split - 4 szt.
S1, S2, S3, S 4
wymiary WxSzer.xGł.
540x780x290 mm
waga 31 kg /1 agregat
montaż min 0,4 m
nad poziomem terenu

39A

39D

39C

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE VRF3
WYMIAR J. NADRZ. WxSzxGł: 1690x1350x720 mm
WYMIAR J. PODRZ. WxSzxGł: 1690x1350x720 mm
PARAMETRY ZASILANIA: N3/400V/50Hz
MASA:
J. NADRZ. 272 kg
J. PODRZ. 272 kg
montaż min. 0,4 m nad poziomem terenu

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE VRF2
WYMIARY WxSzxGł: 2048x1350x720 mm
PARAMETRY ZASILANIA: N3/400V/50Hz
MASA: 370 kg
montaż 0,4 m nad poziomem terenu

39B

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA VRF4

POSADOWIENIE NA KONSTRUKCJI
TYPU " BIG FOOT "
PARAMETRY JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ:
WXSZXGŁ: 2048 X 1350 X 720 MM
MASA URZADZENIA: 317 KG
PARAMETRY ZASILANIA: 400V/50HZ

WYSOKOŚĆ POSADOWIENIA : (DOLNA KRAWĘDŹ AGRAGATU MINIMUM 0,4 M NAD POZIOMEM DACHU

81

Lz

i3

i2

i

j.bet.

bet.

tryl.

bruk

ch.bet.

j.bruk.

lesz.

lesz

161
e

11/11
Tr

innova
INNOVA INSTAL ADAM LIS
Długa Kościelna ul. Z Herberta 12
tel. 0-791-016-013

Obiekt	Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 05-220 Zielonka, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7, Bud 39A, B
Faza	DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
Temat	Instalacja klimatyzacji VRF
Treść rysunku	plan sytuacyjny - rozmieszczenie agregatów
Skala -	Sprawdził: mgr inż. Małgorzata Lis
Data styczeń 2021	Projektował: mgr inż. Dorota Jasińska
	WKP/0379/PWOS/11
	Nr rysunku 4