


Budynek 1 · Piętro 1 (Scena świetlna 1)

## Obiekty obliczeniowe



Budynek 1 · Piętro 1 (Scena świetlna 1)

**Obiekty obliczeniowe**

Poziomy użytkowe

Właściwości	$\bar{E}$ (Zad.)	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$g_1$	$g_2$	Indeks
Płaszczyzna pracy (sala nr 36) Prostopadłe natężenia oświetlenia (adaptacyjne) Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	348 lx ( $\geq 300$ lx) ✓	200 lx	416 lx	0.57	0.48	WP1