



Stary Sącz, dnia 12.02.2021

Zn. spr.: SA.270.12.2020

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Budowa przepustów w Nadleśnictwie Stary Sącz w ramach kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałaniu erozji wodnej na terenach górskich”

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stary Sącz ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz w odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ przekazuje poniższe informacje:

Treść pisma z dnia 10.02.2021 r.:

Dzień dobry, Przyjęte rozwiązania techniczne samowierzących mikropali iniekcyjnych opisane w ST 12.00 są niezmiernie kosztowne i stanowiące znaczną część wartości całego zamówienia. Dla części 2-giej (jeśli dobrze odczytujemy obmiar): Przepust nr 7: 6szt pali długości 3,0m każdy i identycznie dla przepustu nr 12 Wstępny koszt wynosi dla obu przepustów ok. 140 000zł netto Alternatywne rozwiązanie tj. zabicie grodzic np. GU 16-400 (stara nazwa G62) (szerokość pojedynczej grodzicy 40cm): Ilość 12szt grodzic długości pojedynczej grodzicy 3m dla przepustu nr 7 i 12 - szacunkowy koszt: Ok. 13 000zł netto co stanowi ok. 9% wartości rozwiązania technicznego z mikropalami (tj. oszczędność około: 127 000zł). Dla części 1-szej; Przepust nr 3: 4szt pali długości 3,0m każdy Wstępny koszt wynosi ok. 45 000zł netto Alternatywne rozwiązanie tj. zabicie grodzic np. GU 16-400 (stara nazwa G62) (szerokość pojedynczej grodzicy 40cm): Ilość 4szt grodzic długości pojedynczej grodzicy 3m dla przepustu nr 3 - szacunkowy koszt: Ok. 4 000 zł netto co stanowi ok. 9% wartości rozwiązania technicznego z mikropalami (tj. oszczędność około: 41 000zł). Z uwagi na drastyczną różnicę kosztów między dwoma rozwiązaniami technicznymi prosimy o rozpatrzenie możliwości zastosowania grodzic stalowych w miejsce mikropali. Nadmieniamy, że rozwiązanie z grodzicami, które mają wysokie parametry techniczne w jednakowym stopniu zapewnią stabilność narzutu. Mając świadomość, że nie dotrzyaliśmy terminu na składanie pytań prosimy mimo wszystko o ustosunkowanie się do naszej propozycji. Umieszczenie naszego pytania na Państwa platformie zakupowej i nawet ewentualnej negatywnej odpowiedzi powinno zwrócić uwagę potencjalnym oferentom na obliczanie wartości pozycji z mikropalami zgodnie ze ST.12. Pozycje przedmiarowe dot. mikropali mają wartości obmiarowe nieduże jednakowoż faktyczna ich wartość (wg technologii ST) jest bardzo duża. Nasze pismo spowoduje, że nie otrzymają Państwo niedoszacowanych ofert i uzmysłowi potencjalnym oferentom dokładne wyliczenie wartości pozycji z mikropalami (zgodnie z założeniami ST.12.00) Z poważaniem,

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania alternatywnej technologii wykonania prac.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Stary Sącz**

Tadeusz Chlipała
/podpisano elektronicznie/