

OZP.272.3.2022

Olszanie, dnia 03.03.2022 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
„Przebudowa drogi powiatowej 1074K w km od 0+000 do km 2+552 w  
miejscowości Żurada, Powiat Olszanie.”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ:

**Pytanie:**

W dokumentacji jest zaprojektowana studnia 1600 mm, 1400 mm i 1200 mm. W produkcji są studnie 1500 mm, 1200 mm i 1000 mm. Wobec powyższego prosimy o informację czy

- studnia 1200 mm to 1000 mm
- studnia 1400 mm to 1200 mm
- studnia 1600 mm to 1500 mm

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytanie dot. studni, Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę średnic studni z 1400 mm na 1500 mm oraz 1600mm na 1500mm, natomiast Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy studni 1200 mm.

SEKRETARZ  
Powiatu Olszaniekiego

*Marcin Wójcik*

PRZEWODNICZĄCY  
*Marcin Wójcik*  
KOMISJI PRZETARGOWEJ