


# A - A



## UWAGI:

1. Fundament posadowić na warstwie betonu klasy C8/10 gr. 10 cm
2. Beton C20 /25 W8
3. Stal A-IIIN
4. Wymiary zweryfikować na budowie przed zamówieniem
5. Stal klasy S235, spoina obwodowa 4 mm
6. Pod blachą trapezową wykonać membranę na całej szerokości dachu
7. Zadaszenie musi wystawać min. 0,75 m poza obrzys zewnętrzny agregatu

Obiekt: Projekt wykonawczy przebudowy przepompowni ścieków na dz. nr 134/1 obr. Leżno, gm. Żukowo.

Inwestor: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.  
ul. Pod Ołomino 44  
83-330 Żukowo

Branża: S A N I T A R N A

Stadium opracowania: ZADASZENIE AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO – PRZEKRÓJ

Data: 03.2021

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak

upr. nr POM/0054/PBS/16

Skala: 1:25


Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak

upr. nr 3580/GD/88

Rys.: nr 9.1


Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo

tel: 509 146 890 mail: projektowanie@wodikan@gmail.com



PRZEKRÓJ I - I

RZUT POZIOMY



Obiekt: Projekt wykonawczy przebudowy przepompowni ścieków na dz. nr 134/1 obr. Leżno, gm. Żukowo.

Inwestor: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.  
ul. Pod Otomino 44  
83-330 Żukowo

Branża: S A N I T A R N A

Stadium opracowania: SCHEMAT WPUSTU DO MYCIA POMP

Data: 03.2021

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak  
upr. nr POM/0054/PBS/16

Skala: 1:25


Sprawił: mgr inż. Roman Lesiak  
upr. nr 3580/GD/88

Rys.: nr 10

Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bąkowo  
tel: 509 146 890 mail: [projektowanie@wodikan@gmail.com](mailto:projektowanie@wodikan@gmail.com)



# PIONOWY PRZEKRÓJ WYKOPU dla Ø 315



## Uwaga:

Zagęszczenie podłoża, podsypkę i obsypkę piaskową wykonać wg Instrukcji i Wymagań Producenta rur.

Obiekt: Projekt wykonawczy przebudowy przepompowni ścieków na dz. nr 134/1 obr. Leżno, gm. Żukowo.

Inwestor: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.  
ul. Pod Otomino 44  
83-330 Żukowo

Branża: SANITARNA  
Stadium opracowania: SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU

		Data: 03.2021
	Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak upr. nr POM/0054/PBS/16	Skala: 1:25
	Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak upr. nr 3580/GD/88	Rys.: nr 4
	Projekty i Nadzory Sanitarne WODIKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkovo tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com	