

Gmina Bisztynek
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek
GMP.271.5.2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „**Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bisztynku**”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że jeden z Wykonawców w dniu 07.04.2023 roku zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1.: „W treści Programu Funkcjonalno - Użytkowym umieszczono informację o konieczności montażu urządzeń do gospodarki osadami ściekowymi, jak przykładowo spiralny przenośnik osadów do odwadniania osadu, natomiast w załączniku nr 11 do SWZ nie wymieniono niniejszych urządzeń - czy należy przewidzieć niniejsze roboty do wykonania?”

Wyjaśnienie do pytania 1.: Zamawiający rezygnuje z montażu urządzeń do gospodarki osadami ściekowymi.

Pytanie 2.: „Prośba o uszczegółowienie zakresu robót remontowych przewidzianych do realizacji w zakresie istniejącego budynku technicznego wraz z wyszczególnieniem ilości, rodzaju pomieszczeń i ich przeznaczenia.”

Wyjaśnienie do pytania 2.: Zamawiający rezygnuje z większości robót remontowych w zakresie istniejącego budynku technicznego. Wyjątkiem pozostaje wymiana układu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu dmuchaw oraz w pomieszczeniu z urządzeniem do odwadniania osadów ściekowych.

Pytanie 3.: „W treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego przedstawiono informację odnośnie montażu agregatu prądotwórczego, natomiast w zestawieniu w załączniku nr 11 do SWZ brak niniejszej pozycji - konieczność określenia czy niniejsze urządzenia należy przewidzieć do montażu czy też nie?”

Wyjaśnienie do pytania 3.: Zamawiający rezygnuje z zakupu i montażu agregatu prądotwórczego.

Pytanie 4.: „W przypadku osadów i ścieków podlegających usunięciu z istniejących obiektów technologicznych, prośba o określenie kto będzie ponosił koszty ich utylizacji lub w przypadku możliwości ich przewiezienia prośba o wskazanie miejsca docelowego wywiezienia osadów?”

Wyjaśnienie do pytania 4.: Koszty usunięcia i utylizacji osadów i ścieków z istniejących obiektów technologicznych spoczywają na Wykonawcy zadania.

Pytanie 5.: „Czy zdemontowane urządzenia technologiczne należy przekazać Zamawiającemu czy też Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich utylizację?”

Wyjaśnienie do pytania 5.: Odpowiedzialność za utylizację zdemontowanych urządzeń technologicznych ponosi Wykonawca.

Pytanie 6.: „W zakresie przewodów technologicznych o średnicach DN 90, DN110, DN 200, DN300mm w opisie PFU przedstawiono informację odnośnie konieczności ich przebudowy z wyszczególnieniem długości natomiast w załączniku nr 11 do SWZ brak niniejszych robót – rozbieżność w zakresie robót, prośba o określenie czy są konieczne do realizacji.”

Wyjaśnienie do pytania 6.: Zamawiający rezygnuje z przebudowy przewodów technologicznych o średnicach DN90, DN110, DN200, DN300mm.

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ BISZTYNKA
/-/ Marek Dominiak