

Kamień Pomorski, dnia 11.07.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

Dotyczy: Przebudowy ulic Obrońców Warszawy, S. Okrzei, S. Żeromskiego, A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą techniczną. PIGK.271.15.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 10.07.2023 r.

Pytanie nr 1

Dotyczy ul. Obrońców Warszawy: zgodnie z zapisami opisu technicznego nawierzchnię chodników należy wykonać z „płyt chodnikowych płukanych szarych 20x20x6 obramowanych płytą typu czapa biskupia koloru grafitowego 24x8x6 -gr. 6 cm”, w przedmiarze dla pozycji chodników wskazano kostkę betonową gr. 8 cm bez podania faktury czy koloru, co jest spójne z rysunkiem nr 2 PZT. Natomiast na podstawie rysunku nr 4.3 szczegóły konstrukcyjne, chodnika należy wykonać z płyt chodnikowych (jak w opisie) z dodatkowym obramowaniem nawierzchni kostką granitową 4/6 cm. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i wskazanie z jakich dokładnie materiałów należy wykonać chodnik w ulicy Obrońców Warszawy, dodatkowo, jeżeli w ramach wykonania nawierzchni należy zastosować kostkę kamienną, prosimy o podanie jej parametrów (łupana, cięta czy też cięto-łupana) oraz podanie koloru.

Odpowiedź

Wzór ułożenia chodnika wskazany na rys 4.3 należy zastosować na odcinku od ul. Plac katedralny do przejścia dla pieszych zlokalizowanego w ul. Okrzei, nawiązanie do istniejącego wzoru. Za przejściem dla pieszych należy zastosować nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm kolor szary, do końca zadania. Na zjazdach kolor kostki grafit.

Pytanie nr 2

Dotyczy ul. Żeromskiego: z uwagi na fakt, iż w przedmiarze oraz na przekrojach i w opisie technicznym jest jedynie podane, że chodnik należy wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, a na rysunku PZT jest zapis, iż ma to być kostka typu „Starobruk” zwracamy się z prośbą o wskazanie dokładnie z jakiej kostki (z posypką czy bez, jakiego koloru i kształtu) należy wykonać chodnik na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedź

Należy zastosować kostkę zgodną parametrami z rysunkiem wzoru chodnika zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dołączonym do dokumentacji. Wzór kostki typu „Starobruk” w załączniku.

Pytanie nr 3

Dotyczy skweru przy ul. Żeromskiego: zgodnie z opisem technicznym oraz rys. nr 4 chodniki na skwerze należy obramować obrzeżem granitowym o wymiarach 6x25 cm, z informacji zawartych na rysunku nr 3 wynika natomiast, że ma to być obrzeże kamienne 8x30 cm. Specyfikacja techniczna dotycząca obrzeży chodnikowych dla skweru podaje natomiast, iż obramowanie nawierzchni należy wykonać z obrzeży betonowych. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne uzupełnienie ST jeżeli obrzeża na skwerze mają być kamienne.

Odpowiedź.

Należy zastosować obrzeże betonowe 8x30.

- 2 Pozostałe postanowienia PIGK.271.15.2023 nie ulegają zmianie.
- 3 Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

Z up/Burmistrza

Grażyna Ewa Piśera
Sekretarz Gminy