


TRO.4

Pi = 28,9 kW
Po = 14,5 kW



3~50Hz 400/230V TN-S Ochrona: samoczynne wyłączenie zasilania				
Nr obwodu	Pi [kW]	Rodzaj odbioru	Nr pomieszczenia	
1	0,5	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	-1.09	
2	0,3	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	-1.10	
3	0,5	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	0.2-0.4, 0.4a	
4		REZERWA		
5	0,6	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	0.01	
6	0,6	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	1.26	
7	0,9	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	0.01	
8	0,8	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE	0.01	
9	0,9	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE OŚWIETLENIE AWARYJNE	0.01	
10		REZERWA		
11		ZASILANIE STEROWANIA DALI ID - INTERFACE DALI/AV P1 - PANEL STEROWNICZY 2 PRZYCISKOWY DALI P2 - PANEL STEROWNICZY 7 PRZYCISKOWY DALI SR - DWUKANAŁOWY STEROWNIK ROLET DALI		
12	1,0	ROLETA ŚCIENNA	0.01	
13	0,8	ROLETA ŚCIENNA	0.01	
14	1,2	GNAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.02-0.04	
15	1,2	GNAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.01	
16	1,2	GNAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.01	
17	1,2	GNAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.01	
18	1,2	GNAZDA WTYKOWE DLA ZASIL. URZ. KOMPUTEROWYCH	0.01	
19	0,5	RZUTNIK	0.01	
20	0,5	RZUTNIK	0.01	
21	0,4	EKRAN PROJEKCYJNY	0.01	
22	0,4	EKRAN PROJEKCYJNY	0.01	
23	2,0	SZAFKA INSTALACJI AV	0.03	
24		REZERWA		
25	1,2	GNAZDA WTYKOWE	0.02-0.03	
26	1,2	GNAZDA WTYKOWE	0.04	
27	1,4	GNAZDA WTYKOWE	0.01	
28	1,4	GNAZDA WTYKOWE	0.01	
29	1,2	GNAZDA WTYKOWE	0.01	
30	1,2	GNAZDA WTYKOWE	0.01	
31	1,0	GNAZDA WTYKOWE	0.04a	
32	1,0	GNAZDA PORZĄDKOWE	1.26	
33		REZERWA		
34	2,0	GNAZDA WTYKOWE	-1.09, -1.10	
35		REZERWA		
36		REZERWA		
37	0,6	KLIMATYZATORY	0.02-0.04	

LEM Studio Architektoniczne Sp. z o.o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-236-36-75 / REGON: 120753070 / KRS: 0000311267
tel: +48 12 236 02 71 / biuro@lema.pl

Opis	Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie		Nr projektu	22-01/24
Investor	Gmina Mszczonów Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów		Data	10-2024
Lokalizacja	Mszczonów, przy ul. Tarczyńskiej 31, dz. nr ew. 1177			
Brand	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		branża	-
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		numer udziawienia	podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kapuściński		33812001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słaboń		435/87	
Treść rysunku	TABLICE ROZDZIELCZE, SCHEMATY IDEOWE		Nr rys.	E-4.10
			Skala:	

UWAGA: Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne sp. z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.