



SCHEMAT PODŁĄCZENIA CERTYFIKOWANEGO (CNBOP) WYŁĄCZNIKA PRZECIWPÓŻAROWEGO Z URZĄDZENIEM URUCHAMIAJĄCYM I URZĄDZENIEM SYGNALIZACYJNYM



TN-S  
Pi=109,3kW  
Kz=0,51  
Pz=55,7kW  
In=89A


SCHEMAT ZŁĄCZA ZK-PWP



ZŁĄCZE KABLOWE  
ROZDZIELICZO-POMIAROWE  
WŁASNOŚĆ: ZAKŁAD ENERGETYCZNY  
W ZŁĄCZU ZABUDOWANY ZOSTANIE  
TRÓJSYSTEMOWY LICZNIK POMIAROWY  
ZABEZPIECZENIE PRZEDLICZNIKOWE 3xgG 100A  
(wg odrębnego opracowania)

Obudowa tablicy głównej TG  
n/t, IP30 - 7x24mod.

Schemat Tablicy Głównej - TG



TN-S  
Pi=109,3kW  
Kz=0,51  
Pz=55,7kW  
In=89A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		<div>JOTBE</div> inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kottlin ul. Krasińskiego 7					
INWESTOR		GMINA BOBROWICE					
OBIEKT		BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH					
ADRES BUDOWY		BOBROWICE DZ. NR 470, 473/6					
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT TABLICZY GŁÓWNEJ- TG					
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	03.2024	SKALA RYSUNKU	-	NR RYSUNKU	E5
AUTOR PROJEKTU		SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA			
mgr inż. Karol Jarczak Uprawnienia budowlane do projektowania sekt. inż. i nadzoru nad budowlą elektrycznych Np. uprawnień: WKP/0157/PW001/12		mgr inż. Tomasz Duszyński Up. projektant i nadzoru budowl. w specjal. instalacyjnej w zakresie sekt. instalacji elektrycznych i elektrycznych (elektrycznoenergetycznych) bez ograniczeń up. nr 7131/1731/PW0002					