



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

Nowy Targ, 09.03.2023 r.

Znak sprawy: ZA.272.7.2023

PYTANIA, ODPOWIEDZI

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę oraz montaż wyposażenia do budynków przy ul. Jana Pawła II 85A i 85 (budynek Zespołu Szkół nr 1 oraz część rozbudowana budynku Zespołu Placówek - Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych) w Nowym Targu.**

Informuję, że zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ławkę dla uczniów wykonaną (konstrukcja metalowa) tak jak biurko dla nauczyciela? Tak wykonane ławki będą tworzyć jedną spójną całość oraz zapewnią większą stabilność i sztywność ławki co przełoży się niewątpliwie na znacznie wydłużony okres użytkowania.

Sklejka laminowana w tonacji buku wydaje się naszym zdaniem mało praktyczna ze względu na możliwość dość szybkiego uszkodzenia, zniszczenia blatu powierzchni roboczych.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem gwarantującym wieloletnie użytkowanie bez oznak zniszczenia, jest rozwiązanie, które jest powszechne stosowane i sprawdzone. Mianowicie blat roboczy – sklejka o gr. 18 mm pokryta jest laminatem HPL o gr. 0,8 mm, natomiast spódnia część blatu jest zabezpieczona laminatem HPL przeciwpoprężnym. Laminat HPL służący do konstrukcji mebli, to najbardziej odporny materiał - termoutwardzone tworzywo warstwowe produkowane pod wysokim ciśnieniem odporne na: zarysowania, odbarwienia zatłuszczenia, wysoką temperaturę.

Proszę zatem o wprowadzenie obowiązkowych zmian w opisie przedmiotu zamówienia:

- Sklejka laminowana – zostaje zastąpiona sklejką pokrytą laminatem HPL o grubości 0,8 mm, + laminat przeciwpoprężny o gr. 0,6 mm – łączna grubość blatu stolika uczniowskiego wynosi 20 mm.

Proszę o udzielenie informacji czy wyposażane obiekty oświatowe posiadają windę towarową lub windę osobową oraz czy będzie możliwość z nich korzystania. Czy istnieje możliwość dojazdu do szkół samochodami typu TIR, o długości całkowitej około 15 mb?

Odpowiedź:

1. Zamawiający wyjaśnia, że przyjęte w dokumentacji rozwiązania określają wymagania minimalne względem poszczególnych elementów wyposażenia i dopuszczalna jest ich zamiana na odpowiedniki o takich samych parametrach lub lepszych przy czym na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania tychże parametrów.
2. Budynek nie posiada windy towarowej. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z windy osobowej do przewożenia elementów wyposażenia.



STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
Biuro zamówień publicznych

3. Zamawiający informuje że, dla dróg wewnętrznych dobrana została Kategoria Natężenia Ruchu: KR1 ,która odpowiada projektowanemu ruchowi 0,03-0,09 miliona osi obliczeniowych 100kN. Wykonawca powinien zapoznać się z terenem inwestycji i dobrać odpowiednie metody dostawy (m.in. tonaż, wielkość), przy czym za wszelkie zniszczenia spowodowane m.in. przy dostawach odpowiada Wykonawca.