

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa dwóch agregatów prądotwórczych mieszczących się w budynku nr 32 na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach:

1) Agregat 250, 200kW symbol 84ZPP-78H12:

- Moc urządzenia: 200,0 kW.
- Urządzenie zasilone: ze zbiornika paliwa.
- Urządzenie zasila: rozdzielnicę Główną w budynku 32
- Przynależność do grupy urządzeń: Grupy 1.
- Urządzenie zasilone w układzie sieci: TN-C
- Urządzenie zasilone w paliwo: ze zbiornika urządzenia.
- Zastosowany środek ochronnych: samoczynne szybkie wyłączenia napięcia zasilania.
- Wyłączenie zasilania odbywa się przez: w przypadku przywrócenia zasilania układ SZR wyłącza agregat lub poprzez ręczne wyłączenie urządzenia.
- **Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu agregatu:**
 - wyciek płynu chłodzącego z chłodnicy,
 - wyciek oleju silnikowego z chłodnicy oleju,
 - głowica zaworów lewostronna puszcza.

1) Agregat 125, 100kW symbol 56ZPPd-SW/680/14

- Agregat prądotwórczy 125 (budynek 32).
- Moc urządzenia: 100,0 kW.
- Urządzenie zasilone: ze zbiornika paliwa.
- Urządzenie zasila: rozdzielnicę Główną w budynku 32
- Przynależność do grupy urządzeń: Grupy 1.
- Urządzenie zasilone w układzie sieci: TN-C
- Urządzenie zasilone w paliwo: ze zbiornika urządzenia.
- Zastosowany środek ochronnych: samoczynne szybkie wyłączenia napięcia zasilania.
- Wyłączenie zasilania odbywa się przez: w przypadku przywrócenia zasilania układ SZR wyłącza agregat lub poprzez ręczne wyłączenie urządzenia.
- **Usterki stwierdzone w trakcie przeglądu agregatu:**
 - zły stan chłodnicy płynu z wyciekami,
 - wyciek oleju silnikowego z wymiennika ciepła,
 - uszkodzona izolacja, bardzo zły stan izolacji przewodów w sterowaniu/regulatora agregatu.

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Termin należy wcześniej uzgodnić z osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach technicznych.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do złożonej oferty wykazu zakresu prac jakie zostaną wykonane w trakcie realizacji usługi.

Usługa musi być wykonana z zachowaniem należytej staranności przez osoby/osobę z właściwymi kwalifikacjami i uprawnieniami (świadectwem kwalifikacyjnym), przy pomocy certyfikowanych urządzeń.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania prac.

W cenę brutto zostanie wliczony koszt dojazdu do siedziby Zamawiającego oraz inne koszty niezbędne do wykonania usługi.

Wykonawca zobowiązuje się pozostawić teren czysty i nadający się do użytkowania.

Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu przez obie strony sporządzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru usługi.

Do kontaktów wyznaczeni są:

- Ewa Sadowska tel. 47 725 57 08 kom. 723 965 977 – w sprawach technicznych.
- Renata Wiorowska tel. 47 725 57 91 – w sprawach składania ofert na platformie zakupowej OpenNexus.

Termin wykonania usługi: do 11 sierpnia 2023 roku.

Termin składania ofert: do 12 lipca 2023 roku.

NACZELNIK

Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

mł. insp. Marusz Prokopczyk