

PPZP.271.2.2023

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Remont i budowa placu zabaw na Ogródku Jordanowskim”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytania z dnia 12.01.2023 r.

Pytanie nr 1. Zwracam się z prośbą o podanie koloru wylewanej nawierzchni poliuretanowej. Nie ma tej informacji w zał. 2, 3, 4 ani w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Na planie jest zaznaczony kolor turkusowy, czy taki właśnie ma być zastosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że należy zastosować kolor turkusowy.

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby konstrukcje urządzeń zabawowych zostały wykonane z profili metalowych ? Czy materiał HPL może zostać zastąpiony kolorowymi płytami HDPE ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje montaż urządzeń ze szkieletem z profili stalowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie wybranych elementów zamówionych urządzeń z kolorowych płyt HDPE pod warunkiem, że posiadają one wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające dany wyrób do powszechnego stosowania w budownictwie i spełniają warunki mechaniczne stawiane tym elementom.

Pytania z dnia 13.01.2023 r.

Pytanie nr 1. Proszę o informację z czego ma zostać wykonany zestaw; wizualizacja przedstawia go jako drewniany a w opisie napisano że stal nierdzewna. Czy konstrukcja urządzenia ma być spawana oraz skręcana (na wizualizacji nie widać aby miała być ona łączona ze sobą za pomocą łączników i klamer aluminiowych).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zestaw należy wykonać ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Zamawiający nie narzuca metody montażu (skręcane/spawane) urządzeń.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Misiura