

Nr postępowania: WZP.271.3.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1

**dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa przyłącza wodociągowego dla budynku SUW w Międzywodziu”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

W nawiązaniu do rodz. IV pkt. 4 warunki udziału w postępowaniu, prosimy o informację czy Zamawiający uznałby za spełniony warunek dotyczący doświadczenia gdyby Wykonawca wykazał się wykonaniem w formie przecisku sterowanego min. 500m i średnicy min. 150 mm ale przyłącza gazowego a nie wodociągowego? Dodamy że rura PE do wody i gazu jest praktycznie taka sama.

Wyjaśnienie

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu sieci gazowej o średnicy nominalnej min. 150 mm, długości min. 500 mb w formie przecisku sterowanego.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Dziwnowa