


ZASILANIE
Z ZŁĄCZA
KABLOWEGO

Numer obwodu	O1	O2	G1	FL1	FL2	FL3	FL4	FL5	FL6	FL7	FL8	FL9	FL10	G2	GST	NZ1	CW1	KL1
Opis	OŚWIETLLENIE	OŚWIETLLENIE	GNIAZDA OGÓLNE	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	GNIAZDA FLOORBOX	ZAS. RZUTNIK, EKRAN	GNIAZDO ST	NAPEĘDY ZASŁON	CENTRALA WEN.	KLIMATYZACJA
Moc [kW]/Prąd [A]	0,74	0,56	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	11,0	10,0
Przewód	N2XH-J 3x1,5 mm	N2XH-J 3x1,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 3x2,5 mm	N2XH-J 5x4,0 mm	N2XH-J 5x4,0 mm
Nazwa obwodu	O1	O2	G1	FL1	FL2	FL3	FL4	FL5	FL6	FL7	FL8	FL9	FL10	G2	GST	NZ1	CW1	KL1



UWAGA:
1. UKŁAD SIECI: TN-S
2. OCHRONA OD PORAŻEN: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA ORAZ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
3. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inż. Krzysztof Kowalski 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2					
INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO UL. JAROCIŃSKA 1 63-233 JARACZEWO				
OBIEKT	PROJEKT SALI SESYJNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY JARACZEWO				
ADRES BUDOWY	63-233 JARACZEWO, DZ. NR 718/2, 718/3, UL. JAROCIŃSKA 1				
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZDZILNICZY RL				
PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA PROJEKTU ELEKTRYCZNA	SKALA RYSUNKU	-	PODPISY	NR RYSUNKU
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. PRZEMYSŁAW FATYGA			PODPIS	DATA WYKONANIA 04.2022