

## **ERRATA NR 2**

**do projektu budowlanego budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim**

dla inwestycji pn. „Budowa sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Żuławskiej w Pruszczu Gdańskim”

Ilekoć w dokumentacji projektowej, STWiORB mowa jest o szafce sterowniczej, Projektant informuje że:

- istniejącą szafkę sterowniczą należy pozostawić w obecnej lokalizacji (nie demontować),
- w istniejącej szafce sterowniczej obwód nr 3 wyposażyc w 3xBi 10A ,
- istniejące sterowanie oświetleniem ulicznym pozostaje bez zmian.

**Kwalifikuję opisane zmiany jako nieistotne**

Właściciel  
  
Inż. Rafał Pałach  
.....  
(pieczętka i podpis Projektanta)