



PAWILON NR 12

k1

2x HAKFA 3x70mm² 15kV
do ST Centrum Targowe

nieczynne

2x YKY 4x240
do Gmachu Admin.

Enea Operator

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
MTP

Q Oświetlenie
YKY 4x6
do R2 Plaza
2x YAKY 4x120

nieczynne

18x YAKY 1x240
do RG an pow. 2.

PAWILON NR 2

2x YAKY 3x120 15kV
do GPZ Krawężnika

9x YKY 1x185
do Klimat pow. 2

9x YKY 1x185
do Klimat pow. 2

Drukarnia
5x YKY 1x70