

Zbójno, dn. 14.06.2023 r.

ZPF.271.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa studni głębinowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zbójno”.

W Y J A Ś N I E N I E **TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z przepisem art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zbójno wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni inną techniką niż udarowo-obrotową przy zachowaniu innych wymagań Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania studni inną techniką niż udarowo-obrotową.