

SCHEMAT MONTAŻOWY SKALA 1 : 250

PROJEKT WYKONAWCZY

LEGENDA:

═══	rurociagi przebudowywanego przyłącza wysokoparametrowego (130/70°C)
R...	rura preizolowana R65/140, o długości ...
C...	oznaczenia punktów charakterystycznych przyłącza cieplnego
———	strefa kompensacji, pojedyńcza mata kompensacyjna l=1m

Wykonawca: COWENT
BIURO PROJEKTOWO-TECHNICZNE
85-632 Bydgoszcz ul. Świerkowa 8/18
tel./fax (52) 346 13 29 e-mail: cowent@onet.p

Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA
80-233 Gdańsk,
ul. Gabriela Narutowicza 11/12

TEMAT:	Przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, dz. nr. 403, obręb 055 [0055], jedn. ew. M. Gdańsk [226101_1]		
ADRES OBIEKTU:	Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 403 , obręb 055, jedn. ew. M. Gdańsk [226101_1]		
NAZWA RYSUNKU:	Przyłącze ciepłownicze - Schemat montażowy		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96		
DATA: 10.05.2022r.	Branża: c.o.	Skala 1:250	Nr rys. CO(AN-PG)-03