nr działki		403		
odległość [m]	1,35	13,28	6,1	45,5
teren	kom. ciepł.	teren zielony	podjazd z pł. bet.	nawierzchnia z płyt i kostek chodnikowych



Profil przyl. c.o.
Skala 1:100/250

P.p.=0,00

Rzędna istniejącego terenu	10,41	10,37	10,05	10,25	10,30	10,47	10,47	10,47	
Rzędna osi proj. przyłącza cieplnego	9,95	ip=9,95 iz=9,25	ip=9,06 iz=8,46	ip=9,24 iz=9,45	ip=9,27 iz=9,46	ip=9,42 iz=9,54	ip=9,64 iz=9,65	9,66	9,67
Przykrycie proj. przyłącza cieplnego	0,53	ip=0,38 iz=1,08	ip=0,95 iz=1,65	ip=0,96 iz=0,77	ip=0,98 iz=0,79	ip=1,02 iz=0,90	ip=0,79 iz=0,78	0,80	0,79
Długość odcinka		2,00	16,02	13,75	2,56	12,20	17,36	2,0	1,67
Proj. spadek kanału, odległość		L=18,02 i=0,6 %		L=16,31 iz=0,6 % ip=1,3 %		L=31,65 iz=0,6 % ip=1,3 %			L=1,67
Proj. średnica nominalna, materiał		2 x DN65 (76,1/140)							
Hektometr i odległość	C0	2,00	18,02	31,77	34,33	46,53	63,89	65,89	67,56

OZNACZENIA:

- rurociągi przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych - projektowane,
- taśma ostrzegawcza

PROJEKT WYKONAWCZY

Wykonawca: **COWENT** BIURO PROJEKTOWO-TECHNICZNE 85-632 Bydgoszcz ul. Świerkowa 8/18 tel./fax (52) 346 13 29 e-mail: cowent@onet.p	Inwestor: **POLITECHNIKA GDAŃSKA** 80-233 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12	
TEMAT:	Przebudowa przyłącza cieplnego do budynku Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku, dz. nr. 403, obręb 055 [0055], jedn. ew. M. Gdańsk [226101_1]	
ADRES OBIEKTU:	Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12, dz. nr 403 , obręb 055, jedn. ew. M. Gdańsk [226101_1]	
NAZWA RYSUNKU:	Przyłącze cieplne do Audytorium Novum - Profil	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Chamera upr. nr KUP/0136/PWOS/14	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Halina Chamera upr. nr GPKG-I-7342-50/96	
DATA: 10.05.2022r.	Branża: c.o.	Skala 1:100/250 — Nr rys. CO(AN-PG)-02