

Poznań, 9.01.2019 r.

PTBS/NZ/ 63/01/01/2019

Dotyczy: Postępowania przetargowego ZP-15/PN/2018 pod nazwą „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z halami garażowymi na polu inwestycyjnym 4 MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiędzy ulicami; Literacka/Żołnierzy Wyklętych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie”.

Zamawiający informuje, że w dniu 7.01.2019 r. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym przedmiotu zamówienia i zapisów SIWZ.

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. poniżej przekazuje treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego.

Pytanie:

„Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z elementów instalacji wentylacji nie wymaganych przepisami, których niezastosowanie nie wpłynie na użytkowanie obiektu, a podrażają koszt wykonania obiektu:

dotyczy to:

- regulatorów przepływu MRM2.125 z pionów okapowych,
- baterii klap topikowych w czerpniach ścinanych na poziomie 0 oraz +1
- klimatyzacji rozdzielni elektrycznych ”.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, że:

- odnośnie regulatorów przepływu MRM2.125 z pionów okapowych- z uwagi na komfort użytkownika, należy dostarczyć i zamontować regulatory okapowe zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ;
- odnośnie baterii klap pożarowych topikowych – zostały wprowadzone zgodnie z życzeniem rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. W taki sposób została też uzgodniona dokumentacja, dlatego też należy wykonać instalacje zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ;
- odnośnie klimatyzacji rozdzielni elektrycznych – Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z przedmiotowych klimatyzacji pod warunkiem uzgodnienia przedmiotowej rezygnacji z docelowym dostawcą systemu wentylacji strumieniowej. Uzyskanie pozytywnej opinii dostawcy systemu wentylacji strumieniowej leżeć będzie po stronie wykonawcy.

Wiceprezes Zarządu

Bogna Narozna

Prezes Zarządu

Andrzej Konieczny