



- OZNACZENIA**
- 1 - Sprzęgło hydrauliczne z odpowietrznikiem
 - 2 - Zawór kulowy odcinający dn 65
 - 3 - Rozdzielacz poddójny zasilany z boku, średnica Ø 114.3, wyjścia Ø60, 12m3/h
 - 4 - Zawór spustowy 1/2"
 - 5 - Zawór kulowy odcinający dn 50
 - 6 - Filt siatkowy dn 50
 - 7 - Zawór mieszający z siłownikiem dn 40 kvs 25
 - 8 - Pompa obiegowa PO1 c.o. Q=8,54m³/h, h=5,93m
 - 9 - Zawór zwrotny klapowy dn 50
 - 10 - Zawór równoważący STAD dn 50 n.4
 - 11 - Pompa obiegowa cwu Q=2,65m³/h, h=3,5m
 - 12 - Zawór równoważący STAD dn 50 n.4
 - 13 - Termomanometr 0...+120°C 1/2", 63mm, 0-10bar z zaworem odcinającym
 - 14 - Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. nominalnej 200l
 - 15 - Zawór do napełniania instalacji dn 20
 - 16 - Zmiękcacz wody grzewczej. Butla z wkładem zmiękczającym/demineralizującym o poj. 7 litrów
 - 17 - Filtroodmulnik dn 65
 - 18 - Kotły gazowy kondensacyjny w kaskadzie -100 kW i 70 kW z zestawem przyłączy
 - 19 - Zawór odcinający dn 1/2"
 - 20 - Zawór odcinający dn 3/4"

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>58-308 WALBRZYCH UL. KŁODZKA 2</div><div>tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl</div></div></div></div><div><div>PROJEKTOWANIE NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.</div></div></div></div>			
INWESTOR:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice		
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 162/6, obręb nr 0008 Struga		
STADIUM:	Projekt techniczny		
ADRES:	działka nr 162/6, 170/1 obrub 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice		
PROJEKTANT	mgr inż. Sławia Tchorowska br. sanitarna	12.08.2021	DATA
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Ewa Agota Nowak br. sanitarna	12.08.2021	PODPIS
NAZWA RYS.:	PRZEKRÓJ A-A INSTALACJA C.O. I C.W.U. kotłowni	SKALA 1:20	NR PTJS-24